

MAM6070 空压机微电脑控制器



用户手册

卓颖机械（上海）有限公司

Joy Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市浦东新区川沙路1098号8幢

电话：（021）6038839

传真：（021）60382839

网址：www.shairbuild.com

E-mail: info@shairbuild.com

感谢

非常感谢您选择我们的空压机控制器。

卓颖机械（上海）有限公司致力于用高质量的产品，优质的服务赢得客户的信任。

我们将尽量保证手册的完整性和准确性，我公司将保留产品不断研发和改进的权利而不负有对以前出厂的产品进行修改和改进的义务，当产品设计变更时将不再另行通知。

如果您在使用我们机器的过程中遇到了任何问题，请与我司及时联系。

欢迎您随时提出宝贵意见！

使用注意



使用前，请仔细阅读使用说明书。



只有专业技术人员允许安装 MAM***控制器。



机械安装时务必充分考虑安装位置，确保散热良好和减少电磁干扰。



实施配线时，请按强电、弱电分开布线规则布线，减少电磁干扰。



继电器输出控制的交流接触器和电磁阀必须接突波吸收器。



上电之前仔细检查输入/输出配线。



本机体之接地端子正确接地（第三种接地），可提高产品的抗干扰能力。



电机保护电流的设置值，为最大的电机额定电流值/1.2

特点：

- 支持多种机型选择。
- 变频控制时，支持市面上任意款变频器。
- 5 寸彩屏显示，带开关机键与触摸功能。
- 支持实时用电量与累计用电量测量。
- 带定时启停功能选择，定时压力功能选择。
- 控制变频器，采用 485 通信写频，控制更精准。
- 可控制任意支持 MODBUS RTU 协议变频器，选择更灵活。
- 对电机具有缺相、过载、不平衡、电压过高、电压过低保护功能。
- 高度集成，高可靠性，高性价比。

版本更新记录

版本	更新日期	更新项目	更新页数	更新内容
1.0	201707	初始版本		

目 录

一、基本操作	7
1.1 按键说明	7
1.2 指示灯说明	8
1.3 状态显示与操作	8
1.4 运行参数	9
1.5 用户参数	11
1.6 厂家参数	12
1.7 校准参数	14
1.8 联控参数	15
1.9 硬件参数	15
1.10 耗材参数	16
1.11 变频器预置	16
1.12 屏校准	17
1.13 定时压力	17
1.14 定时启停	18
1.15 历史故障	18
1.16 主机变频	18
1.17 风机变频	20
1.18 日期时间	21
1.19 供气方式	21
1.20 操作权限及密码管理	21
二、控制器功能及技术参数	22
三、型号规格	23
3.1 型号说明	23
3.2 适用电机功率规格表	23
四、安装	23
4.1 互感器安装	23
4.2 控制器安装	24
五、预警功能	26
5.1 空滤器预警	26
5.2 油滤器预警	27
5.3 油分器预警	27
5.4 润滑油使用时间预警	27
5.5 润滑脂使用时间预警	27
5.6 排气温度高预警	27
六、安全保护	27
6.1 对电机的保护	27
6.2 排气超温保护	27
6.3 空压机防逆转保护	27
6.4 空压机防断相保护	27
6.5 供气压力超压保护	28
6.6 传感器失灵保护	28
七、常见故障的处理	28

八、联动控制、联网通信 28

 8.1 联控说明： 28

 8.2 联网通信 29

九、控制变频器运行 30

十、 电气接线图 32

 10.1 工频 32

 10.2 永磁变频、主机变频 33

 10.3 工变频切换 34

 10.4 风机变频 35

 10.5 主、风机变频 36

 10.6 软启动 37



附录、 38

一、基本操作

1.1 按键说明



图 1.1.1




- 启动/停机键:
- 空压机处于待机状态时, 按此键可启动空压机运行;

- 通信方式设为联动，且通讯地址为 1 时，按此键，启动空压机运行，同时启动联动控制功能。
- 空压机处于运行状态时，按此键可停止空压机运行；
- 通信方式设为联动，且通讯地址为 1 时，按停机键停止空压机运行，同时停止联动控制功能，主机不再发送命令给从机。

1.2 指示灯说明



——电源：控制器得电后指示灯亮。



——运行：空压机电机运转时，运行指示灯亮。




——故障：预警时，故障灯闪烁；故障停机时，故障灯常亮，清除故障，复位后熄灭。

1.3 状态显示与操作

触摸屏通电后显示“MAM-6070”，延时一段时间后，显示如下界面



延时 5 秒后，显示以下运行参数界面：



有此图标表示
定时启停功能
开启。

有此图标表示
掉电重启
功能开启。

有此图标
表示联控
功能开启。

为防止干扰，启动与
停机键，需按下 0.2
秒，才执行对应功能。

有此图标表示定
时压力功能开
启。

有此图标表示
远程功能开启。

有此图标表示计
算机监控功能
开启。

用户通过点击显示界面上“菜单”图标按钮，进入以下菜单选择界面，用户通过此界面进入相应参数查看与设置界面。



1.4 运行参数

点击“运行参数”，查看如下运行参数相关数据及设置：


菜单	设定初值	功能描述
油滤器使用时间	0000H	油滤器累计已使用时间。
油分器使用时间	0000H	油分器累计已使用时间。
空滤器使用时间	0000H	空滤器累计已使用时间。
润滑油使用时间	0000H	润滑油累计已使用时间。
润滑脂使用时间	0000H	润滑脂累计已使用时间。
出厂编码	00000000	显示出厂编码。
电源电压	0000V	显示电源电压。
主机电流	A: 000.0A B: 000.0A C: 000.0A	显示主机电流。
风机电流	A: 000.0A B: 000.0A C: 000.0A	显示风机电流。
主机转速	0000 RPM	根据读取到的主机频率，显示计算的主机实时转速。
主机输出频率	000.0 Hz	显示当前主机变频器的输出频率。
主机输出电流	000.0 A	显示当前主机变频器的输出电流。
主机输出电压	000.0 V	显示当前主机变频器的输出电压。
主机输出功率	000.0 Kw	显示当前主机变频器的实时输出功率。
主机本次用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据主机变频器输出的实时功率，累计的本次运行用电量。
主机累计用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据主机变频器输出的实时功率，累计的累计运行用电量。
压力	00.00MPa	显示主机当前压力值。
主机状态字	0001	控制器读取的主机变频器运行状态字，按 16 进制显示到此处。
故障字	0000	控制器读取的主机变频器故障字，按 16 进制显示到此处。
写频	000.0	控制器将发送到主机变频器的输出频率值，显示到此处。
风机转速	0000 RPM	根据读取到的风机频率，显示计算的风机实时转速。

风机输出频率	000.0 Hz	显示当前风机变频器的输出频率。
风机输出电流	000.0 A	显示当前风机变频器的输出电流。
风机输出电压	000.0 V	显示当前风机变频器的输出电压。
风机输出功率	000.0 Kw	显示当前风机变频器的实时输出功率。
风机本次用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据风机变频器输出的实时功率，累计的本次运行用电量。
风机累计用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据风机变频器输出的实时功率，累计的累计运行用电量。
温度	0000℃	显示主机当前温度值。
风机状态字	0203	控制器读取的风机变频器运行状态字，按 16 进制显示到此处。
故障字	0000	控制器读取的风机变频器故障字，按 16 进制显示到此处。
写频	000.0	控制器将经过 PID 运算得到的风机频率值显示到此处。
出厂日期	0000-00-00	显示出厂日期。
本次运行	0000:00:00	空压机的本次运行时间。
本次负载	0000:00:00	空压机的本次负载时间。
校验字 1	00003FFF	显示校验字 1。
软件版本	CK0000M0000	显示软件版本号。
校验字 2	FFFFFFFF_1	显示校验字 2。
输入口状态	1 2 3 4  1:对应 1 号端子开关量输入状态; 2:对应 2 号端子开关量输入状态; 3:对应 3 号端子开关量输入状态; 4:对应 4 号端子开关量输入状态; 端子闭合时，输入口状态下的圆圈色彩为中国红，端子断开时，输入口状态下的圆圈色彩为淡红色。	
输出口状态	16 15 14 13 12 11  16:对应 16 号端子继电器输出; 15:对应 15 号端子继电器输出; 14:对应 14 号端子继电器输出; 13:对应 13 号端子继电器输出; 12:对应 12 号端子继电器输出; 11:对应 11 号端子继电器输出; 端子闭合时，输出口状态下的圆圈色彩为中国红，端子断开时，输出口状态下圆圈色彩为淡红色。	
工频主机ΦUI	000000.0 Kw	显示当前工频主机的电流电压乘积。
工频主机本次用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据工频主机输出的实时功率，累计的本次运行用电量。
工频主机累计用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据工频主机输出的实时功率，累计的累计运行用电量。
工频风机ΦUI	000000.0 Kw	显示当前工频风机的电流电压乘积。
工频风机本次用电	0000000.0Kw. H	显示控制器根据工频风机输出的实时功率，累计的本次运行用电量。

工频风机累计用电	0000000.0Kw.H	显示控制器根据工频风机输出的实时功率，累计的累计运行用电量。
----------	---------------	--------------------------------

1.5 用户参数

用户参数用于存储空压机用户设置的相关数据，用户修改用户参数，需验证用户密码。



主要功能与作用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
供气加载压力 (MPa)	00.65	1. 加载方式设为自动，空压机处于自动卸载运行状态时，压力低于此值控制空压机自动加载运行。 2. 空压机处于空久停机时，压力低于此值，运行条件具备，控制器自动启动空压机运行。
供气卸载压力 (MPa)	00.80	1. 压力高于此值，且处于加载运行状态，控制空压机卸载运行。 2. “供气加载压力”设置值不能大于此值，“供气卸载压力”受厂家参数中“卸载压力高限”限制。
风机启温度 (°C)	0080	空压机运行时，当排气温度高于此处设置值，控制风机运行。
风机停温度 (°C)	0070	空压机运行时，当排气温度低于此处设置值时，停止风机运行。
主机启动延时 (秒)	0010	设置主电机的起动时间，主机启动时开始计时，在此时间内，对主机电流过载不保护。
风机启动延时 (秒)	0008	设置风机的起动时间，风机启动时开始计时，在此时间内，对风机电流过载不保护。
星角延时 (秒)	0006	主机星角降压启动延时时间。
加载延时 (秒)	0002	主机角运行后，延时加载时间。
空车延时时间 (秒)	1200	空压机允许的最长连续空载运行时间，超过此时间后自动停止运行，进入空车过久停机状态。
停机延时 (秒)	0010	正常停机时，空压机立即空载运行，空载运行此设置时间后停止运行。
重启延时 (秒)	0100	正常停机、空车过久停机或故障停机后，需延时此处设置时间后才能重新启动空压机。

排水开延时（秒）：	0002	自动排水控制时，连续排水时间（备用）
排水关延时（分）：	0001	自动排水控制时，排水间隔时间（备用）
软启延时（秒）：	0010	经过此延时时间后，进入加载延时时间。（此项参数只有在机型设为软启动时起作用）
加载方式：	自动/手动	手动模式：压力高于“卸载压力”自动卸载；其余情况，由加卸载键控制； 自动模式：控制器根据压力和设置的加卸载压力，自动控制空压机加卸载。
启停方式：	本地/远程	本地模式：远程启动端子无功能 远程模式：远程启动端子功能有效 注：当有硬件输入端子设为“远程启动使能”时，启停方式由该硬件状态确定。该端子闭合时为远程，断开时为本地，此处设置不起作用。
运行方式：	工频/软启动 /主风机变频 /风机变频/ 主机变频	用户根据需求，选择空压机机型。根据所选机型，参考对应电气图接线。
通讯地址：	0001	通讯方式为计算机或联动时，控制器的通信地址。
背光亮度调节：	0005	调节背光亮度，数值越高，亮度越强。（1~7 级亮度可调）
通信方式：	禁止/联动/ 计算机	设为禁止时，通讯不起作用； 设为计算机时，作为从机，按 MODBUS RTU 协议与外部设备通信，波特率：9600；数据格式：8E1；校验位：偶校验 设为联动时，多台空压机可组网运行。
压力单位：	MPa/PSI/BAR	如设为 MPa 时，跟压力相关的参数单位显示为 MPa。 如设为 PSI 时，跟压力相关的参数单位显示为 PSI。 如设为 BAR 时，跟压力相关的参数单位显示为 BAR。
温度单位：	℃/°F	如设为℃时，跟温度相关的参数单位显示为℃。 如设为°F时，跟温度相关的参数单位显示为°F。
语言选择：	中文/英文	设为中文时，显示界面为中文显示； 设为英文时，显示界面为英文显示；
用户密码：	****	可修改的用户密码；能用旧用户密码或者厂家密码重置。
休眠背光亮度：	0000	调节休眠时背光亮度，数值越高，亮度越强。（0~7 级亮度可调） 设为 0 时，控制器无触摸与按键操作，3 分钟后，关闭显示。

1.6 厂家参数

厂家参数用于存储空压机厂家设置的相关数据，用户查看或修改厂家参数，需验证厂家密码。厂家参数修改操作方法与用户参数修改方法一样。主要功能与作用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
主机额定电流（A）：	电机允许最大过载值／ 1.2	主机电流大于设定值的 1.2 倍以上，按过载反时限延时，报主机过载故障。
风机额定电流（A）：	风机允许最大过载值／ 1.2	风机电流大于设定值的 1.2 倍以上，按过载反时限延时，报风机过载故障。
排气预警温度（℃）：	0105	排气温度高于此设定温度时，预警提示
排气停机温度（℃）：	0110	排气温度高于此设定温度时，故障停机

前轴承预警温度(℃):	0000	前轴承预警温度高于此设定温度时, 预警提示 (备用)
前轴承停机温度(℃):	0000	前轴承停机温度高于此设定温度时, 故障停机 (备用)
供气停机压力(MPa):	00.90	供气压力高于此设定压力时, 故障停机
系统停机压力(MPa):	00.00	系统压力高于此设定压力时, 故障停机 (备用)
卸载压力高限(MPa):	00.80	此项为用户参数中“卸载压力”的最大值, 卸载压力≤此处设定值
电流不平衡度:	0010	当(最大相电流/最小相电流)≥(1+(设定值/10))时, 不平衡保护起作用, 空压机故障停机, 报主机不平衡。 设定≥15时, 禁止不平衡保护
断相保护时间(秒):	005.0	设置电流断相保护延时时间, 设定值≥20秒时, 禁止缺相保护功能。
历史故障复位:	****	输入“8888”, 并确认后, 清除历史故障记录
预警过久停机(时):	0000	空压机耗材预警, 超过此处设置时间后故障停机。
最大使用时间(时):	0000	空压机累计运行时间超过此处设置值, 且空压机处于停机状态时, 故障报警显示“使用错误”。
厂家密码 2:	****	厂家设置一个可修改的厂家密码。
电压过高(V):	0410	控制器检测电压高于设置值时, 停机保护, 报电压过高。 设为 0000 时, 电压过高功能无效。
电压过低(V):	0350	控制器检测电压低于设置值时, 停机保护, 报电压过低, 设为 0000 时, 电压过低功能无效。
通讯超时(秒):	000.5	在控制器发送第一个字节时开始计时, 如果此时间内未收到变频器回应, 控制器认定超时, 随即重新发送命令数据。
通讯中断(秒):	0000	控制器连续超过设定时间未收到正确数据, 报通讯中断。
通讯恢复:	0003	通讯中断后, 连续超过设置次数收到正确数据, 认为通讯恢复正常。
定时启停功能:	开启/禁止	设为开启: 定时启停功能有效。 设为禁止: 定时启停功能无功能。
定时压力功能:	开启/禁止	设为开启: 定时压力功能有效。 设为禁止: 定时压力功能无功能。
运行总时间(时):	000000 时: 00 分	修改空压机的运行总时间。
负载总时间(时)	000000 时: 00 分	修改空压机的负载总时间。
低温保护(℃)	-0030	1: 控制器上电后排气温度低于设定值, 禁止开机, 显示“温度过低”; 2: 开机两分钟后, 排气温度低于设定值时, 报故障并停机。
掉电重启功能	开启/关闭	设为开启: 掉电重启功能有效。 设为禁止: 掉电重启功能关闭。
工频主机功率系数	0.900	设定系数用于计算主机功率。
主机工频用电(Kw.H)	0000000.0	设定主机用电量
工频风机功率系数	0.900	设定系数用于计算风机功率。
风机工频用电(Kw.H)	0000000.0	设定风机用电量
频率选择	50HZ/60HZ	设定空压机电源频率, 用于工频运行时, 计算采样的主、风机电流与电压。

油分压差预警 (MPa)	00.00	油分压差高于设定值时, 预警提示。(备用)
油分压差停机 (MPa)	00.00	油分压差高于设定值时, 报故障并停机。(备用)
管路压阻 (MPa)	00.00	管路压阻高于设定值时, 报故障并停机。(备用)
后 轴 承 预 警 温 度 (℃):	0000	后轴承预警温度高于此设定温度时, 预警提示。(备用)
后 轴 承 停 机 温 度 (℃):	0000	后轴承停机温度高于此设定温度时, 报故障并停机。(备用)
出厂编码	00000000	设定出厂编码
出厂日期	0000-00-00	设定出厂时间

1.7 校准参数

校准参数用于设置控制器相关数据。用户查看或修改校准参数前, 需验证校准密码。主要功能与作用见下表:

菜单	设定初值	功能描述
主机 A 相系数	1.008	用于校准电流。电流系数设定范围: 0.800-2.000。 电流值=采样值×电流系数,
主机 B 相系数	1.005	
主机 C 相系数	1.019	
风机 A 相系数	1.020	
风机 B 相系数	1.035	
风机 C 相系数	1.035	
温度 1 系数	1.014	用于校准排气温度。温度系数设定范围: 0.800-2.000 温度值=检测温度值×温度系数
温度 2 系数	1.000	注: MAM6070 控制器, 此参数备用。
温度 3 系数	1.000	
温度 4 系数	1.000	
温度 5 系数	1.000	
温度 6 系数	1.000	
压力 1 系数	1.025	用于校准供气压力值。压力系数设定范围: 0.800-2.000。 压力值=检测压力值×压力系数
压力 2 系数	1.000	注: MAM6070 控制器, 此参数备用。
电压系数	1.039	用于校准电压检测值。电压系数设定范围: 0.800-2.000。 电压值=检测电压值×电压系数
主机电流周期	0001	控制器采样设置次数电流后, 计算平均值, 显示给用户。用于 电流短时间内, 变化比较大, 用户希望显示值波动小的场合。
电压周期	0004	控制器采样设置次数电压后, 计算平均值, 显示给用户。
温度 1 零点	0015	用于调整控制器温度零点。控制器温度传感器接线端子接入 -20℃所对应的电阻时, 调整此值, 将温度调到-20℃。用于温 度校准。
温度 2 零点	0000	注: MAM6070 控制器, 此参数备用。
温度 3 零点	0000	
温度 4 零点	0000	
温度 5 零点	0000	
温度 6 零点	0000	
压力 1 零点	0000	当供气压力值小于设置值时, 显示压力值为 0.00, 用于防止供 气压力传感器零点上漂。
压力 2 零点	0000	当压力 2 值小于设置值时, 显示压力值为 0.00, 用于防止供气 压力传感器零点上漂。(备用)

P1 压力量程 (MPa)	01.60	设置压力 1 的压力量程。用户更改此处数值后, 需重新校准对应压力。
P2 压力量程 (MPa)	01.60	设置压力 2 的压力量程。用户更改此处数值后, 需重新校准对应压力。
相序保护值 (V)	000.9	三相相序检测电路检测到的电压值低于此处设置值时, 报相序错。此值设为 0 时, 相序保护功能禁止。
缺相保护值 (V)	000.0	检测到的断相电压值低于此处设置值时, 报相序错。此值设为 0 时, 相序的缺相保护功能禁止。 注: MAM6070 控制器, 此参数备用。
主机电流变比	020	主机额定电流/5
风机电流变比	001	风机额定电流/2.5

1.8 联控参数

联控参数用于设置联控相关功能。用户修改联控参数前, 需验证联控参数密码。主要功能与作用见下表:

菜单	设定初值	功能描述
联动机数:	0002	联控运行时, 联控网络中空压机台数。
联动加载压力 (MPa)	00.63	联控运行时, 主机压力低于此处设定压力时, 从联控网络中找一台机器加载或开机
联动卸载压力 (MPa)	00.78	联控运行时, 主机压力高于此处设定压力时, 从联控网络上, 找一台机器卸载或停机
联动延时时间 (秒):	0010	联控运行时, 主机连续二次发送控制命令所等待的时间。
轮换时间 (分):	0060	主机压力在“联动加载”和“联动卸载”压力之间, 网络中有机器运行, 有机器停机, 此情况一次性持续了此设置时间后, 主机给运行的机器发送停机指令, 同时给停机的机器发送开机指令。
联动网络:	工频-工频 变频-工频 变频-变频	1. 工频-工频: 用于工频空压机与工频空压机联控, 此模式, 网络中空压机按状态优先与累计时间优先, 进行调度; 2. 变频-变频: 用于变频空压机与变频空压机联控。此模式, 调度方式同“工频-工频”; 3. 变频-工频: 用于变频空压机与工频空压机联控。此模式, 1 号空压机为变频机, 联控中, 优先运行。

1.9 硬件参数

硬件参数用于设置 1-4 号多功能端子的功能。主要功能与作用见下表:

菜单	设定初值	功能描述
1 号端子功能:	急停	无功能/急停/远程开/远程关/远程点动/远程保持/缺水常闭/远程加载/远程启动使能/远程加卸载开启/气罐温高常闭/线圈温高常闭/轴承温高常闭/电气故障常闭/电机过载常闭/风机过载常闭/油滤器堵塞常闭/油滤器堵塞常开/油分器堵塞常闭/油分器堵塞常开/空滤器堵塞常闭/空滤器堵塞常开/主电机风扇故障常闭/冷干机故障常闭/主机变频器故障常开/主机变频器故障常闭/风机变频器故障常开/风机变频器故障常闭/软启动器故障常开 注: 用户可根据需要, 设置开关量输入为所需功能。
2 号端子功能:	油分	
3 号端子功能:	缺水	
4 号端子功能:	远程开关	

1.10 耗材参数

耗材参数用于设置耗材时间。用户查看或修改耗材参数前，需验证耗材密码。主要功能与作用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
油滤器使用时间（时）	0000	油过滤器累计已使用时间，更换新的油滤器后，手动清零。
油分器使用时间（时）	0000	油分器累计已使用时间，更换新的油分器后，手动清零。
空滤器使用时间（时）	0000	空滤器累计已使用时间，更换新的空滤器后，手动清零。
润滑油使用时间（时）	0000	润滑油累计已使用时间，更换润滑油后，手动清零。
润滑脂使用时间（时）	0000	润滑脂累计已使用时间，更换润滑脂后，手动清零。
油滤器最大使用（时）	0000	1. 油滤器累计使用时间超过此处设置值后，控制器预警； 2. 设为“0000”时，禁止油滤器预警功能
油分器最大使用（时）	0000	1. 油分器累计使用时间超过此处设置值后，控制器预警； 2. 设为“0000”时，禁止油分器预警功能
空滤器最大使用（时）	0000	1. 空滤器累计使用时间超过此处设置值后，控制器预警； 2. 设为“0000”时，禁止空滤器预警功能
润滑油最大使用（时）	0000	1. 润滑油累计使用时间超过此处设置值后，控制器预警； 2. 设为“0000”时，禁止润滑油预警功能
润滑脂最大使用（时）	0000	1. 润滑脂累计使用时间超过此处设置值后，控制器预警； 2. 设为“0000”时，禁止润滑脂预警功能

1.11 变频器预置

变频器预置用于设置变频器参数。用户查看或修改变频器预置前，需验证变频器预置密码。主要功能与作用见下表：（下表参数以施耐德 ATV61 变频器为例）

菜单	设定初值	功能描述
变频器名	ATV61	选择变频器型号
开机地址 1:	2135	变频器启动命令对应地址 1
发送数据:	0000	此设定值为变频器启动值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
开机地址 2:	2135	变频器启动命令对应地址 2
发送数据:	0001	此设定值为变频器启动值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
停机地址:	2135	变频器停止命令对应地址
发送数据:	0000	此设定值为变频器停机值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
复位地址:	2135	变频器复位命令对应地址
发送数据:	0080	此设定值为变频器复位值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
写频地址:	2136	变频器通信给定频率对应寄存器地址

频率=	计 算 值 *0001÷0001	计算值为带 1 位小数位的频率值。针对不同变频器，通过公式转换为对应数据，发送给变频器。 如：控制器希望变频器 50HZ 运行，计算值为 500。 对写频值为 2 位小数位变频器：编写公式：计算值 *0010÷0001； 对写频值为 1 位小数位变频器：编写公式：计算值 *0001÷0001； 对有些变频器 10000 对应最大输出频率值的变频器：编写公式：计算值*1000÷50；
运行地址：	219B	读变频器运行状态地址。用于判断变频器是否运行。
运行状态=	运行接收值 AND 0004=0004	用于判断变频器是否已运行公式。(具体请查阅变频器说明书，通讯章节。)
数据格式：	8N1-N	设置控制器与变频器通信时的数据格式。此项设置需与变频器通信格式设置一致。 8N1-N:一个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无校验位； 8N1-E:一个起始位，8 个数据位，1 个停止位，偶校验位； 8N1-O:一个起始位，8 个数据位，1 个停止位，奇校验位； 8N2-N:一个起始位，8 个数据位，2 个停止位，无校验位； 注：与变频器通讯，波特率固定为：9600
频率地址	0C82	读变频器频率地址 (具体参考变频器手册)
频率显示=	接收 *0001 ÷ 0001	计算变频器频率公式。控制器将读取到的频率转换为 1 位小数位数据。
电压地址	0C88	读变频器电压地址
电压显示=	接收 *0010 ÷ 0001	计算变频器电压公式。控制器将读取到的电压转换为 1 位小数位数据。
电流地址	0C84	读变频器电流地址。
电流显示=	接收 *0001 ÷ 0001	计算变频器电流公式。控制器将读取到的电流转换为 1 位小数位数据。
功率地址	0C8B	读变频器功率地址。
功率=	接收 *S*0001 ÷0100	计算变频器电流公式。控制器将读取到的电流转换为 1 位小数位数据。
故障地址	219B	读变频器故障地址。
故障状态=	故障接收值 AND 0008≠0000	变频器是否报故障公式。
急停地址	2135	变频器急停命令对应地址
发送数据	0006	此设定值为变频器急停值。(不同变频器请查阅变频器说明书，通讯章节。)

1.12 屏校准

屏校准用于校准屏幕操作精确度。用户进入屏校准前，需验证屏校准密码。

进入屏校准界面后，用指尖或是其他尖头工具依次点击 A,B,C,D,E.若达到所需效果，点击确认，控制器重启以保存设置；若是没有达到预期效果可以点击重校，按照之前的方法再次校准，直至达到理想效果。

1.13 定时压力

定时压力用于设置定时压力值。用户修改定时压力参数前，需验证定时压力密码。主要功能与作

用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
加载压力 (MPa)	00.65	当时间在“压力开启时间”和“压力结束时间”之间时，压力低于此设定值加载。
卸载压力 (MPa)	00.80	当时间在“压力开启时间”和“压力结束时间”之间时，压力高于此设定值卸载。
变频工作压力 (MPa)	00.70	当时间在“压力开启时间”和“压力结束时间”之间时，设定变频空压机稳定运行时的供气压力，当压力在此压力附近波动时，控制器调节变频器运行频率，从而使供气压力接近此处设置值。（此项参数只有在机型设为主机变频或主风机变频时起作用）
压力开始时间	00:00	此时间不为“00:00”时，以上设置功能激活，反之禁止。
压力结束时间	00:00	此时间不为“00:00”时，以上设置时压力结束功能激活，反之禁止。

1.14 定时启停

定时启停用于设置一周的定时开关机时间，每天可设置四段定时开关机时间。用户修改定时启停时间前，需验证定时启停密码。数据设为：00:00时，对应功能不起作用。

1.15 历史故障

记录历史故障信息，方便用户查出故障原因，排除外围故障。控制器最多记录 100 条历史故障。

1.16 主机变频

主机变频用于设置主机变频参数。用户修改主机变频参数前，需验证主机变频密码。主要功能与作用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
主机变频压力 (MPa)	00.70	设定变频空压机稳定运行时的供气压力，当压力在此压力附近波动时，控制器调节变频器运行频率，从而使供气压力接近此处设置值。（此项参数只有在机型设为主机变频或主风机变频时起作用）
主机启动频率 (HZ)	060.0	控制器给变频器发送启动命令后，发送此处设置的频率值给变频器。控制电机快速运行到此处设置频率。避免空压机刚启动时，在低频运行，发生长时间共震。
主机功率 (KW)	022.0	设置电机额定功率，用于电机变频工作时，计算电机的实际功率（此项参数只有在机型设为主机变频，或主风机变频时起作用）
主机转速 (RPM)	1500	设置电机工作在最高频率时转速，用于电机变频工作时，计算电机的实际转速。（此项参数只有在机型设为主机变频或主风机变频时起作用）
主机加速时间 (秒)	0020	用于控制变频器加速运行时，计算变频器每秒最多增加多少 HZ 频率。为了精确控制，此处值需和变频器加速时间相等。
主机减速时间 (秒)	0015	用于控制变频器减速运行时，计算变频器每秒最多减少多少 HZ 频率。为了精确控制，此处值需和变频器减速时间相等。
变频主机功率系数	0.900	用于计算主机变频运行时，累计用电量。
低频停机延时 (秒)	0000	主机在下限频率运行时间，超过此处设置值后，自动停止运行，运行状态显示低频停机，当压力低于加载压力后，又自动启动。此值设为 0 时，此功能无效。

主机比例增益	0016	跟踪设定工作压力快慢，值大跟踪快,易振荡；值小跟踪慢，调节慢。
主机积分增益	0008	跟踪设定工作压力快慢及确定稳态误差，值大跟踪快,稳态误差小；值小跟踪慢，稳态误差大。
主机微分增益	0000	主要用于滞后大系统（如温度等）滞后跟踪，一般不用，设为“0000”。
主机频率上限（HZ）	200.0HZ	空压机运行时，变频器允许输出的最大工作频率。
主机频率下限（HZ）	080.0HZ	空压机运行时，压力超过设定工作压力，但未达到卸载压力时，允许输出的最小工作频率。
主机空载频率（HZ）	0060.0HZ	空压机空载时，变频器输出的频率
主机变频器站号	0001	控制器通过 485 接口与变频器通信时，主机变频器的站号，此值需和变频器通信站号一致。
调速系数	01.00	用于恒压控制，取值范围为 0~1.0，此值越大，到恒压点时，降频作用越明显。
主机变频器型号	ATV61	控制器最多可预存 10 种不同类型的变频器通信地址；控制器可控制任意支持 MODBUS RTU 协议的变频器。
主机停机方式	减速停机/自由停机	1、主变频器启动方式设为通信启停时： 减速停机：当厂家参数中停机方式设为减速停机时，控制器收到停机命令后，加载阀断开，控制器给变频器发送减速停机命令，变频器根据设置的减速时间，减速停机。 自由停机：当厂家参数中停机方式设为自由停机时，控制器收到停机命令后，加载阀断开，控制器通过 485 通信口，发送写频命令，控制变频器频率下降，直到停机延时倒计时完成前 1 秒给变频器发送停机命令。 快速自由：控制器收到停机后，立即给变频器发送停机指令。变频器立即停止输出，防止使用变频进气阀的空压机，停机延时时间过长，在停机过程中，压力继续上升，报压力高故障。 2、主变频器启动方式设为端子启停时： 减速停机：当厂家参数中停机方式设为减速停机时，控制器收到停机命令后，加载阀断开，控制主机变频器运行端子断开，变频器根据设置的减速时间，减速停机。 自由停机：当厂家参数中停机方式设为自由停机时，控制器收到停机命令后，加载阀断开，控制主机变频器运行端子保持闭合，控制变频器频率下降，直到停机延时倒计时完成前 1 秒断开。 快速自由：控制器收到停机命令后，控制主机变频器运行端子断开，变频器立即停止输出，防止使用变频进气阀的空压机，停机延时时间过长，在停机过程中，压力继续上升，报压力高故障。

主变频器启动方式	通讯启停/端子启停	通讯启停：通过 RS485 通信启动变频器。 端子启停：通过开关量启停变频器。 注意： 1：控制器设置参数需与变频器启停方式设为一致。 2：用户需要工变频切换时，12 号端子做为变频器投入控制端子，若使用端子启停，停机方式需设成自由停机。 3：永磁变频空压机，建议尽量使用端子启停。
通信启变频器次数	06	控制器给变频器发送开启指令后，发现变频器未执行运行命令，最多重复发送设定次数开启指令。
通信停变频器次数	30	控制器给变频器发送停机指令后，发现变频器未执行停机命令，最多重复发送设定次数停机指令。
变频主机用电 Kw.H	0000000.0	设置主机变频运行累计用电量
预开主机变频器延时(秒)	001.0	按启动键后，延时设置时间，给变频器发送开启指令。
供气方式选择	开启/关闭	开启或关闭供气方式选择功能。相关介绍见附录。
压力 1(MPa)	0.50	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 1”设置值。
压力 2(MPa)	0.60	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 2”设置值。
压力 3(MPa)	0.65	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 3”设置值。
压力 4(MPa)	0.70	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 4”设置值。
压力 5(MPa)	0.00	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 5”设置值。
压力 6(MPa)	0.00	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 6”设置值。
压力 7 (MPa)	0.00	用于恒功率运行时，当检测到压力大于等于此处设置值时，输出频率最多允许输出为“频率 7”设置值。
频率 1(HZ)	200.0	配合上面参数压力 1, 设置。
频率 2(HZ)	180.0	配合上面参数压力 2, 设置。
频率 3(HZ)	160.0	配合上面参数压力 3, 设置。
频率 4(HZ)	150.0	配合上面参数压力 4, 设置。
频率 5(HZ)	150.0	配合上面参数压力 5, 设置。
频率 6(HZ)	150.0	配合上面参数压力 6, 设置。
频率 7(HZ)	150.0	配合上面参数压力 7, 设置。

注 1：恒功率控制时：

压力 1<=压力 2<=压力 3<=压力 4<=压力 5<=压力 6<=压力 7

注 2：频率 1>=频率 2>=频率 3>=频率 4>=频率 5>=频率 6>=频率 7

注 3：假设 M>N，当压力 N 设为 00.00 时，压力 M 及对应频率 M，设置不起作用。

1.17 风机变频

风机变频用于设置风机变频参数。用户修改风机变频参数前，需验证风机变频密码。主要功能与作用见下表：

菜单	设定初值	功能描述
----	------	------

风机变频温度（℃）	0082	设定空压机稳定运行时的排气温度，当排气温度在此值附近波动时，控制器调节风机变频器运行频率，从而使排气温度接近此处设置值。（此项参数只有在机型设为风机变频，或主风机变频时起作用）
最高变频温度（℃）	0090	当排气温度大于或等于此值时，控制风机变频器输出频率，为设定的风机频率上限值。（此项参数只有在机型设为风机变频，或主风机变频时起作用。）
风机加速时间（秒）	0020	PID 调节时，用于限制每次 PID 运算结果的增量。防止风机运行中，频率增加过快，造成风机转速增加过快。
风机减速时间（秒）	0015	PID 调节时，用于限制每次 PID 运算结果的减量。防止空压机运行中，频率减小过快，造成风机转速下降过快。
风机功率（KW）	002.0	设置风机额定功率，用于风机变频工作时，计算风机的实际功率（此项参数只有在机型设为风机变频，或主风机变频时起作用）
风机转速（RPM）	1500	设置风机运行最高频率时对应转速，用于电机变频工作时，计算电机的实际转速。（此项参数只有在机型设为风机变频或主风机变频时起作用）
变频风机启（℃）	0082	当排气温度大于此设定值时，变频风机启动。（此项参数只有在机型设为风机变频，或主风机变频时起作用）
变频风机停（℃）	0075	当排气温度低于此设定值时，变频风机停止。（此项参数只有在机型设为风机变频或主风机变频时起作用）
风机比例增益	0120	跟踪设定工作温度快慢，值大跟踪快，易振荡；值小跟踪慢，调节慢。
风机积分增益	0010	跟踪设定工作温度快慢及确定稳态误差，值大跟踪快稳态误差小；值小跟踪慢，稳态误差大。
风机微分增益	0000	一般不用，设为“0000”。
风机频率上限（HZ）	050.0	调节过程中，温度超过变频工作温度时，允许输出的最大工作频率。
风机频率下限（HZ）	020.0	调节过程中，温度低于设定变频工作温度时允许输出的最小工作频率
变频风机功率系数	0.900	计算变频风机的功率系数
风机变频器站号	002	设置对应风机变频器通信站号。
风机 PID 周期（秒）	000.2	控制器间隔设定的时间，进行一次 PID 运算，调节风机转速。
风机变频器型号	ATV61	选择内置变频器协议。
风机变频器启动方式	通讯启停/ 端子启停	设置风机变频器启动方式
变频风机用电（Kw.H）	000000.00	变频风机用电功率

1.18 日期时间

用于查看与设置控制器内部时间。

1.19 供气方式

用于选择供气模式。

1.20 操作权限及密码管理

控制器提供了多重密码及权限管理，根据不同级别的密码，提供不同级别的操作权限，具体如下：

1.20.1 用户参数密码：出厂设置为：

权限：允许修改所有用户参数。

1.20.2 厂家参数密码：固定为：

权限：允许修改所有用户参数。

- 允许修改厂家参数中的基础参数、主机变频参数、风机变频参数。
- 1.20.3 校准密码：固定为：
权限：允许修改校准参数中的所有设置项。
- 1.20.4 联控参数密码：
权限：允许修改所有联控参数。
- 1.20.5 硬件设置密码：固定为：
权限：允许修改硬件设置参数内的所有设置项。
- 1.20.6 耗材参数密码：
权限：允许修改所有耗材参数内的所有设置项
- 1.20.7 变频器预置密码：
权限：允许修改变频器预置参数中的所有设置项。
- 1.20.8 屏校准密码
权限：允许进入屏校准界面校准点击准确度
- 1.20.9 定时压力密码
权限：允许修改所有的定时压力参数
- 1.20.10 定时启停密码
权限：允许修改所有的定时启停参数
- 1.20.11 主机变频密码：固定为：
权限：允许修改主机变频器中的所有设置项。
- 1.20.12 风机变频密码：固定为：
权限：允许修改风机变频器中的所有设置项。

二、控制器功能及技术参数

- 2.1 工作环境：-20℃～+60℃；相对湿度：≤98%；
- 2.2 开关量：4 路开关量输入（功能可选），6 路继电器开关量输出
- 2.3 模拟量：1 路 PT100 温度输入。2 组三相电流输入（配套 CT）。
- 2.4 相序输入电压：三相 380V/220V。
- 2.5 空压机工作电压过低、过高保护。
- 2.6 控制器工作电源：AC16-28V、15VA
- 2.7 显示量程
- 2.7.1 排气温度：-50～350℃，精度：±1℃。
- 2.7.2 运行时间：0～999999 小时。
- 2.7.3 电流显示量程：0～999.9A。
- 2.7.4 压力：0～1.60MPa。精度：0.01Mpa。
- 2.8 相序保护：空压机停机状态时，检测到相序接反时，动作时间≤1 秒。
- 2.9 电机保护：控制器对主电机有缺相、不平衡、过载保护功能，对风机有过载保护功能。
- 2.9.1 缺相保护：当任何 1 相电流缺相时,动作时间等于设定时间；当缺相保护时间设置时大于 20 秒时，缺相保护不起作用。
- 2.9.2 不平衡保护：最大电流值减去最小电流值，大于等于设置值，乘最小电流值，除以 10,时。动作时间 5 秒。
- 2.9.3 过载反时限保护特性(时间单位为秒)，见下表(表 2.9.3.1)。倍数=I 实 / I 设定，当电机运行电流大于或等于设定电流的 1.2 倍至 3.0 倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作。


$I_{\text{实}}/I_{\text{设}}$ 时间参数	≥1.2	≥1.3	≥1.5	≥1.6	≥2.0	≥3.0
动作时间（S）	60	48	24	8	5	1

表 2.9.3.1 电机保护反时限曲线表

- 2.10 温度保护：当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间 $\leq 2s$ 。
- 2.11 输出继电器触点容量：250V、5A；触点寿命 500000 次。
- 2.12 电流显示误差小于 1.0%。
- 2.12 两路 RS485 通讯接口。1 路用于联控，或与计算机通信。另 1 路与变频器通信，控制变频器运行，读取变频器运行参数。
- 2.14 远程启停空压机:启停方式设为远程时,用户可通过远程端子启动或者停止空压机。

三、型号规格

3.1 型号说明



3.2 适用电机功率规格表

规格 \ 参数	电流范围 (A)	适配主电机功率 (KW)	备注	说明
MAM6070 (20)	8~20	11KW 以下		风机电流有 0.2~2.5A 档、1~5A 档、4~10A 档三种规格根据主机电流确定
MAM6070 (40)	16~40	11-18.5KW		
MAM6070 (100)	100	22-45KW		
MAM6070 (200)	200	55-90KW		
MAM6070 (400)	400	110KW		
MAM6070 (600/5)	600/5	200KW-250KW	接外部 CT	

表 3.2.1 适用电机功率规格表

四、安装

4.1 互感器安装

互感器安装位置应在能测量电机线电流的地方，这样控制器在设定时就可按电机铭牌设定。其具体安装尺寸如下：




图 4.1.1、CT1 结构尺寸（ $\phi 36$ 穿孔）




图 4.1.2、CT1 安装尺寸




图 4.1.3、CT2 结构尺寸（ $\phi 10$ 穿孔）








图 4.1.4、CT2 安装尺寸

4.2 控制器安装

控制器为盘装式安装，控制器周围应有一定的空间方便布线。具体尺寸如下：





4.2.1 主控单元结构尺寸




图 4.2.3 开孔尺寸

五、预警功能

5.1 空滤器预警

- ①、检测气过滤器堵塞。（硬件参数中，有开关量输入端子功能，设为空滤器检测功能）。检测到气过滤器压差开关闭合后，文本显示器上提示“空滤器阻塞”。

②、气过滤器使用时间预警

气过滤器使用时间到，文本显示器上提示“空滤器使用时间到”。

5.2 油滤器预警

①、检测油过滤器堵塞（硬件参数中，有开关量输入端子功能，设为油滤检测功能）。

检测到油过滤器压差开关闭合后，文本显示器上提示“油滤器阻塞”。

②、油过滤器使用时间预警

油过滤器使用时间到，文本显示器上提示“油滤器使用时间到”。

5.3 油分器预警

①、检测油分器堵塞（硬件参数中，有开关量输入端子功能，设为油分检测功能）。

检测到油分器压差开关闭合后，文本显示器上提示“油分器阻塞”。

②、油分器使用时间预警

油分器使用时间到，文本显示器上提示“油分器使用时间到”。

5.4 润滑油使用时间预警

润滑油使用时间到，文本显示器上提示“润滑油使用时间到”

5.5 润滑脂使用时间预警

润滑脂使用时间到，文本显示器上提示“润滑脂使用时间到”

5.6 排气温度高预警

系统检测到排气温度值超过厂家参数中设置的“排温预警”值时，文本显示器上提示“排气温度高”。

六、安全保护

6.1 对电机的保护

MAM6070 空压机控制器对主电机具有过载、缺相、不平衡保护、电压高、电压低保护，对风机有过载保护功能。

电气故障	故障显示	引起原因
过载	现场故障显示“主机或风机电流过载”	负载过大、轴承磨损、其它机械故障
缺相	现场故障显示“主机缺相 *相”	电源、接触器、电机缺相
不平衡	现场故障显示“主机不平衡”	接触器接触不良、电机内部开环
电压过高	现场故障显示“电压过高”	电机电源电压高
电压过低	现场故障显示“电压过低”	电机电源电压低

6.2 排气超温保护

排气温度高于设定温度高限，控制器报警停机，现场故障显示“排气温度高”。

6.3 空压机防逆转保护

当空压机停机时，检测到相序错误时，现场故障显示“相序错误 1”，不允许起动空压机。此时仅需任意交换两相电源线并看电机转向即可。

6.4 空压机防断相保护

当空压机停机时，检测到相序电源缺相时，现场故障显示“相序错误 2”，不允许起动空压机。此时

检查控制器三相进线。

6.5 供气压力超压保护

供气压力高于设定的压力高限时，控制器报警停机，现场故障显示“供气压力高”。

6.6 传感器失灵保护

当压力传感器或温度传感器开路时，控制器报警停机。现场故障显示“**传感器失灵”。

七、常见故障的处理

故障	引起原因	处理方法
排气高温	散热不良、少油等	检查通风、润滑油量等
温度传感器失灵	断线、PT100 坏等	检查线路和 PT100
压力超高	实际压力超高、传感器不准确	检查机器压力情况和压力传感器
压力传感器失灵	传感器线路断线、传感器坏、传感器线接反	检查接线和压力变送器
缺相	电源缺相、接触器触点坏等	检查电源、接触器
过载	电压过低、管路堵塞、轴承磨损、其它机械故障、设定数据错	检查设定数据、检查电压、轴承、管路及其它机械故障
不平衡	电源不平衡、接触器触点坏、电机内部开环等	检查电源、接触器、电机
相序错	相序接反、断相	检查线路
启动过程中出现主机过载故障	主机启动时间设定小于星角延时时间	重新设定主机启动时间大于（星角延时+2）秒
主接触器经常动作	急停按钮松动；控制器受到干扰复位	检查接线；输出线圈是否已接突波吸收器。
变频器通信故障	控制器与变频器通信相关参数错，通信线未接好，变频器通信相关参数错。	检查参数，检查通信线。

八、联动控制、联网通信


8.1 联控说明：

MAM6070 控制器，可与我公司生产的，带通信功能的 MAM 系列空压机控制器联动运行。最多可联控 16 台空压机运行。联动网络可选择变频与变频联动，工频与工频，或变频与工频联动。控制接线示意图如下图所示，联控用 485 接口端子为 1、2 号端子。

联动网络：

当联动参数预置中，联动网络设为“变频—变频”或“工频-工频”时，主机按网络中各空压机的累计运行时间，选择累计运行时间短的优行运行，累计运行时间长的空压机优先停机。

当联动参数预置中，网络设为“变频—工频”时，主机优先运行，网络中其余空压机按累计运行时间比较，累计运行时间短的优行运行，累计运行时间长的空压机优先停机。



网络中通信地址为 0001 的空压机为主机，其余空压机为从机，任意一台 MAM 系列空压机控制器都可设为主机或从机。

8.1.1 联控设置：

设置 1 号机：

在主界面，进入菜单选择项，选择用户参数，设置通讯地址为 0001；

并根据用户需求，设置“通讯方式”、“联动机数”、“轮换时间”、“联动加载压力”、“联动卸载压力”、“联动延时时间”、“联动网络”根据用户情况设置。相关参数设置成功后，控制器需要断电重启，以使设置生效。

设置从机：

MAM6070 控制器做为从机时，只需设置“通信方式”为联动，“通信地址”根据用户空压机台数可设置范围为 2-16，顺序编号。

8.1.2 启动、停止联控：

确认联控通信线连接正确，联控空压机参数设置正确后，启动 1 号主机，主机根据检测到的供气压力，自动控制网络中空压机运行。手动停止 1 号主机后，联动控制停止。1 号主机不再发控制命令给联网空压机。

8.2 联网通信

MAM6070 控制器，支持 MODBUS RTU 协议，可做为从机，与别的设备通信，支持 03、06 号 MODBUS 指令。通信波特率：9600BPS、1 起始位、8 数据位、1 停止位、偶校验。MODBUS 寄存器地址表见 MODBUS 通信手册。

九、控制变频器运行

485 通讯控制方式

控制器预留有 1 路 485 接口，用于与变频器通信，用户可通过 RS485 发送命令控制变频器启停，将 PID 运算得到的输出频率，通过 485 接口发送给变频器，调节变频器输出频率，实现恒压与恒温控制。485 通信控制变频器运行时，控制器通讯波特率固定为 9600BPS，不同变频器数据格式，可在厂家参数变频器属性设置中设置。通信地址建议主机变频器设为 0001，风机变频器设为 0002。

为了兼容众多不同品牌变频器，控制器可设置变频器电流地址、电压地址、频率地址、功率地址、运

行状态地址、故障信息地址、频率给定地址及故障复位地址。针对不同变频器，电流、电压、频率、功率等通信传输时，放大倍数不一样，给每项参数编写了一个公式，用于将变频器，电流、电压、频率、功率调整为 1 个小数位数据显示。相关参数介绍如下，以施耐德 61、71 变频器为例说明：

菜单	设定初值	功能描述
变频器名	ATV61	变频器的型号
开机地址 1:	2135	变频器启动命令对应地址 1
发送数据:	0001	此设定值为变频器启动值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
开机地址 2:	2135	变频器启动命令对应地址 2
发送数据:	0001	此设定值为变频器启动值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
停机地址:	2135	变频器停止命令对应地址
发送数据:	0001	此设定值为变频器停机值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
复位地址:	2135	变频器复位命令对应地址
发送数据:	0001	此设定值为变频器复位值.(不同变频器请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
写频地址:	2136	变频器通信给定频率对应寄存器地址
频率=	计 算 值 $*0001 \div 0001$	计算变频器频率公式。控制器将读取到的频率转换为 1 位小数位数据。
运行地址:	2135	读变频器运行状态地址.
运行状态=	运行接收值 AND 0001=0001	用于判断变频器是否已运行公式。(具体请查阅变频器说明书, 通讯章节。)
数据格式:	8N1-N	设置控制器与变频器通信时的数据格式。此项设置需与变频器通信格式设置一致。 8N1-N:一个起始位, 8 个数据位, 1 个停止位, 无校验位; 8N1-E:一个起始位, 8 个数据位, 1 个停止位, 偶校验位; 8N1-O:一个起始位, 8 个数据位, 1 个停止位, 奇校验位; 8N2-N:一个起始位, 8 个数据位, 2 个停止位, 无校验位; 注: 与变频器通讯, 波特率固定为: 9600
频率地址	0C82	读变频器频率地址 (具体参考变频器手册)
频率显示=	接 收 $*0001 \div 0001$	计算变频器频率公式。控制器将读取到的频率转换为 1 位小数位数据。
电压地址	0C88	读变频器电压地址
电压显示=	接 收 $*0001 \div 0001$	计算变频器电压公式。控制器将读取到的电压转换为 1 位小数位数据。
电流地址	0C84	读变频器电流地址.
电流显示=	接 收 $*0001 \div 0001$	计算变频器电流公式。控制器将读取到的电流转换为 1 位小数位数据。
功率地址	0C8B	读变频器功率地址.
故障状态=	故障接收值 AND 0000 $\neq$ 0000	变频器是否报故障公式。

急停地址	2135	变频器急停命令对应地址
发送数据	0001	此设定值为变频器自由停机值.(不同变频器请查阅变频器说明书，通讯章节。)

控制器通过启动变频器时，首先给“运行地址”对应寄存器发送 0，延时一段时间后，给“开机地址 1”对应寄存器发送 1，延时一段时间后读取“运行状态”寄存器，并根据设置公式判断变频器是否已运行，根据检测压力与设定压力比较，计算出频率值，经过公式转换，发送到“写频地址”对应地址。

施耐德变频器参数设置：

1、CON |AD2-

|AD1-|ADD :1

|EBr :96

|EFO :8N1

|EEO :15

CTL- |Fr1 :ndb

|rln

|PST

|CHCF :IO


|CD1 : ndb

Flt- | PTC-


|rST- |rSF :C107

十、电气接线图


10.1 工频




10.2 永磁变频、主机变频




10.3 工变频切换




10.4 风机变频



10.5 主、风机变频



10.6 软启动



附录:关于供气模式介绍:

我公司 6080、6090、6070 控制器，增加四种控制模式选择（厂家可选择开启或禁用此功能），介绍如下：

主机变频参数中，供气方式选择，设为开启后，菜单选择界面会增加一个供气方式选择，如下图所示：



点击供气方式，进入如下图所示界面，用户可根据需要，选择合适的调速方式。

A:标准模式，空压机在额定负载下，以最节能方式运行。

B:中速模式，空压机按设定的恒功率曲线运行，同时兼顾快速恒压。

C:高速模式，空压机按照设定的恒功率曲线运行，发挥全部性能供气。

L:低用气量模式，空压机在额定负载下运行，低频运行时快速休眠。

当前模式：A

恒压压力MPa: 00.65

最高频率Hz: 200.0

模式选择

A

B

C

L

返回

此处显示模式禁用时，需在主机变频中设置”供气方式选择”，设为开启，才能设置供气模式。

- A 模式：在该模式下，开机后，控制器按变频器的最大加速性能，加速运行到电机额定频率点，运行一段时间后，检测到压力到达恒压点附近，然后根据压力上升速度，智能判断，是否刹车，一次性将压力稳定到恒压点。(原老版本软件采用模式)。
- B 模式：（超频运行）在该模式下，开机后，控制器按照用户设置的恒功率压力点与对应的频率值加速运行到对应频率值，运行一段时间后，检测到压力到达恒压点附近，然后根据压力上升速度，智能判断，是否刹车，一次性将压力稳定到恒压点。（新增模式 1）
- C 模式：（超频高速运行）在该模式下，开机后，控制器按照用户设置的恒功率压力点与对应的频率值加速运行到恒压点。实现最快速供气。此模式将发挥空压机的全部性能。（新增模式 2）
- L 模式：此模式在 A 模式的基础上，缩短低频停机时间，达到最佳节节能效果。（新增模式 3）